



G	A	B	C	D	PN
1/4"	68	53	37	29	10
3/8"	68	53	37	29	10
1/2"	68	53	37	29	10
3/4"	87	72	50	42	10
1"	87	72	50	42	10

ART.1002	
<i>Valvola di sfogo aria automatica, Mis. da 1/4" a 1"</i>	
CARATTERISTICHE GENERALI	
Serie	1002
Attacco	Maschio: ISO 228/1
Ø nominale	
Manovra	-
Organo comando	
CONDIZIONI DI ESERCIZIO	
Montaggio nel sistema di condotta fissa	
Pressione nominale (PN) in bar:10	
KV: perdita di carico m ³ /h	
Direzione flusso:	
Limiti di temperatura: Max +110 °C	
Utilizzo:Aria	

ART.1002	
<i>Automatic air breather, Mis. from 1/4" to 1"</i>	
SPECIFICATION	
Series	1002
Thread ends	Male: ISO 228/1
Orifice	
Actuator	-
Operator	
APPLICATION	
Assembly in rigid pipe system	
Nominal pressure (PN) in bar:10	
KV: flowrate coefficient m ³ /h	
Direction of flow:	
Temperature range: Max +110°C	
Use:Air	

N°	Descrizione	Description	Materiale	Trattamento	Q.tà
1	Bicchiera	Floating holder	CW617N	Nichelatura	1
2	Coperchio	Cap	CW617N	Nichelatura	1
3	Tappino	Cap	ABS		1
4	Galleggiante	Float	ERACLENE MP94		1
5	Asta	Bar	CW617N		1
6	Levetta	Handle	PTFE		1
7	O-Ring	O-Ring	NBR70sh		1

NB. Pressione di scarico ottimale: 6 bar

Denominazione particolare / Name Valvola sfogo aria automatica		Disegnato / Designed by Pedretti Walter		Formato / Format A3		Grezzo / Forged Code		Quote senza indicazione di tolleranza: MEDIA UNI-ISO 2768/1	
		Approvato / Approved by				Lavorato / Finished Code		Rugosità Generale $\sqrt{3.2}$ / $\sqrt{0.7}$	
Materiale / Material		Data / Date 24/02/2012		Scala / Scale 1:1		Trattato / Treaty Code		A termini di legge questo disegno è di proprietà della BUGATTI VALVOSANITARIA Spa e non può essere copiato, riprodotto e divulgato senza nostra autorizzazione scritta.	
Tratt. Superficiale / Surface Treat.		Tratt. Termico / Thermal Treat.		Serie / Project N° 1002		Foglio / Tab. 1 / 1		Valido per / Available for Consultazione	
N° Disegno / Drawing Nr. 10020006		Revisione / Revision -		Peso / Weight g		Misura / Size 1/4"-1"			

This print is property of BUGATTI VALVOSANITARIA Spa and must not be used in any manner unless prior written authority is received.

BUGATTI
VALVOSANITARIA

UFFICIO
TECNICO